Certificato n. 2972/2015 del 01/07/2015

talete spa

Nominativo cliente	Indirizzo	Località
TALETE S.P.A.	VIA GARGANA, 34	01100 VITERBO (VT)

Prelievo eseguito da	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione	ID BDP
Personale Laboratorio Talete				2927/2015	2927/2015

Descrizione campione / Etichetta	Data prelievo	Controllo effettuato da	Data controllo
	29/06/2015	BELARDI ANDREA	29/06/2015

Motivo	Tipo contenitore	Numero
Analisi di routine	BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO	1

Campione prelevato presso

SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Piazza Garibaldi - CHIA - RETE CHIA

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6.5 - 9.5		7,1	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			326	uS/cm a 20°C
116	Colore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
117	Odore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
118	Sapore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	1.5		0,30	mg/l
32	Cloruri (Cl)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	250		26	mg/l
78	Durezza totale	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	15-50		13,0	°F
16	Azoto ammoniacale (NH4)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0.5		t.n.d.	mg/l
24	Ferro (Fe)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0.2		t.n.d.	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			0,05	NTU

Giudizio

il campione di acqua in oggetto risulta chimicamente potabile.

I risultati del presente certificato sono relativi al campione analizzato
Il rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione

ORDINE NAZIONALE DEI GEOLOGI - ALBO PROFESSIONALE
DOTTORE LAURA AQUILANI N. 05903 SEZ. A

Il Direttore dei Laboratori
Dott. Giorgio Cardona

Certificato n. 2973/2015 del 01/07/2015

talete spa

Nominativo cliente	Indirizzo	Località
TALETE S.P.A.	VIA GARGANA, 34	01100 VITERBO (VT)

Prelievo eseguito da	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione	ID BDP
Personale Laboratorio Talete				2928/2015	2928/2015

Descrizione campione / Etichetta	Data prelievo	Controllo effettuato da	Data controllo
	29/06/2015	BELARDI ANDREA	29/06/2015

Motivo	Tipo contenitore	Numero
Analisi di routine	BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO	1

Campione prelevato presso

SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Piazza San Paolo della Croce - S. EUTIZIO - RETE S. EUTIZIO

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6.5 - 9.5		7.0	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			243	uS/cm a 20°C
116	Colore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
117	Odore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
118	Sapore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	1.5		0.60	mg/l
32	Cloruri (Cl)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	250		14	mg/l
78	Durezza totale	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	15-50		8.0	°F
16	Azoto ammoniacale (NH4)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0.5		t.n.d.	mg/l
24	Ferro (Fe)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0.2		t.n.d.	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			0.05	NTU

Giudizio

il campione di acqua in oggetto risulta chimicamente potabile.

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giorgio Cardona

Certificato n. 2974/2015 del 01/07/2015

talete spa

Nominativo cliente	Indirizzo	Località
TALETE S.P.A.	VIA GARGANA, 34	01100 VITERBO (VT)

Prelievo eseguito da	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione	ID BDP
Personale Laboratorio Talete				2933/2015	2933/2015

Descrizione campione / Etichetta	Data prelievo	Controllo effettuato da	Data controllo
	29/06/2015	BELARDI ANDREA	29/06/2015

Motivo	Tipo contenitore	Numero
Analisi di routine	BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO	1

Campione prelevato presso

SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Strada Montagna (Via San Giorgio)- RETE CICELLE

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6.5 - 9.5		7.3	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			127	uS/cm a 20°C
116	Colore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
117	Odore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
118	Sapore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	1.5		t.n.d.	mg/l
32	Cloruri (Cl)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	250		12	mg/l
78	Durezza totale	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	15-50		4.0	°F
16	Azoto ammoniacale (NH4)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0.5		t.n.d.	mg/l
24	Ferro (Fe)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0.2		t.n.d.	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			0.09	NTU

Giudizio

il campione di acqua in oggetto risulta chimicamente potabile.

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato
Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI ALBO PROFESSIONALE
DOTTORE LAURA AQUILANI N. 053903 SEZ. A

Il Direttore dei Laboratori
Dott. Giorgio Cardona

Certificato n. 2975/2015 del 01/07/2015

talete spa

Nominativo cliente	Indirizzo	Località
TALETE S.P.A.	VIA GARGANA, 34	01100 VITERBO (VT)

Prelievo eseguito da	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione	ID BDP
Personale Laboratorio Talete				2934/2015	2934/2015

Descrizione campione / Etichetta	Data prelievo	Controllo effettuato da	Data controllo
	29/06/2015	BELARDI ANDREA	29/06/2015

Motivo	Tipo contenitore	Numero
Analisi di routine	BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO	1

Campione prelevato presso

SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Via dei Castagni 1 (chiesa San Giorgio) - RETE S. GIORGIO

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6,5 - 9,5		7,3	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			164	uS/cm a 20°C
116	Colore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
117	Odore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
118	Sapore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	1,5		t.n.d.	mg/l
32	Cloruri (Cl)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	250		11	mg/l
78	Durezza totale	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	15-50		6,5	°F
16	Azoto ammoniacale (NH4)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0,5		t.n.d.	mg/l
24	Ferro (Fe)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0,2		t.n.d.	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			0,08	NTU

Giudizio

il campione di acqua in oggetto risulta chimicamente potabile.

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato
Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI ALBO PROFESSIONALE DOTTORE LAURA AQUILANI N. 053903 SEZ. A

Direttore dei Laboratori
Dott. Giorgio Cardona

Certificato n. 2872/2015 del 02/07/2015

talete spa

Nominativo cliente: TALETE S.P.A.		Indirizzo: VIA GARGANA, 34	Località: 01100 VITERBO (VT)		
Prelievo eseguito da: Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione: 2926/2015	ID BDP: 2926/2015
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo: 29/06/2015	Controllo effettuato da: BELARDI ANDREA		Data controllo: 29/06/2015
Motivo: Analisi di routine		Tipo contenitore: BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE			Numero: 1
Campione prelevato presso: SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Piazza Garibaldi - CHIA - RETE CHIA					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
81	Coliformi totali	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0		0	U.F.C/100ml
85	E.coli	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0		0	U.F.C./100ml
931	Enterococchi	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0		0	u.f.c./100ml

Giudizio

Il campione risulta batteriologicamente potabile.

I dati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato. Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI DOTTORE LAURA AGUZZANI N. 053903 SEZ. A

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Giorgio Cardona

Certificato n. 2873/2015 del 02/07/2015

talete spa

Nominativo cliente		Indirizzo	Località		
TALETE S.P.A.		VIA GARGANA, 34	01100 VITERBO (VT)		
Prelievo eseguito da	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione	ID BDP
Personale Laboratorio Talete				2930/2015	2930/2015
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo	Controllo effettuato da		Data controllo
		29/06/2015	BELARDI ANDREA		29/06/2015
Motivo		Tipo contenitore			Numero
Analisi di routine		BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE			1
Campione prelevato presso					
SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Piazza San Paolo della Croce - S. EUTIZIO - RETE S. EUTIZIO					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
81	Coliformi totali	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0		0	U.F.C/100ml
85	E.coli	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0		0	U.F.C./100ml
931	Enterococchi	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0		0	u.f.c./100ml

Giudizio

Il campione risulta batteriologicamente potabile

I dati del presente certificato sono relativi al campione analizzato. Non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI - ORDINE PROFESSIONALE - DOTTORE LAURA AQUILANI N. 054903 SEZ. A

Il Direttore dei Laboratori
Dott. Giorgio Cardona

Certificato n. 2874/2015 del 02/07/2015

talete spa

Nominativo cliente	Indirizzo	Località
TALETE S.P.A.	VIA GARGANA, 34	01100 VITERBO (VT)

Prelievo eseguito da	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione	ID BDP
Personale Laboratorio Talete				2931/2015	2931/2015

Descrizione campione / Etichetta	Data prelievo	Controllo effettuato da	Data controllo
	29/06/2015	BELARDI ANDREA	29/06/2015

Motivo	Tipo contenitore	Numero
Analisi di routine	BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE	1

Campione prelevato presso

SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Strada Montagna (Via San Giorgio)- RETE CICELLE

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
81	Coliformi totali	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0		0	U.F.C/100ml
85	E.coli	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0		0	U.F.C./100ml
931	Enterococchi	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0		0	u.f.c./100ml

Giudizio

Il campione risulta batteriologicamente potabile.

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato. Il documento non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI - ALBO PROFESSIONALE
DOTTORE LAURA AGUILANI N. 43803 SEZ. A

Il Direttore dei Laboratori
Dott. Giorgio Cardona

Certificato n. 2875/2015 del 02/07/2015

talete spa

Nominativo cliente	Indirizzo	Località
TALETE S.P.A.	VIA GARGANA, 34	01100 VITERBO (VT)

Prelievo eseguito da	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione	ID SOP
Personale Laboratorio Talete				2936/2015	2936/2015

Descrizione campione / Etichetta	Data prelievo	Controllo effettuato da	Data controllo
	29/06/2015	BELARDI ANDREA	29/06/2015

Motivo	Tipo contenitore	Numero
Analisi di routine	BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE	1

Campione prelevato presso

SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Via dei Castagni 1 (chiesa San Giorgio) - RETE S. GIORGIO

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
81	Coliformi totali	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0		0	U.F.C/100ml
85	E.coli	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0		0	U.F.C./100ml
931	Enterococchi	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0		0	u.f.c./100ml

Giudizio

Il campione risulta batteriologicamente potabile.

...nel presente certificato sono relativi al campione analizzato ... non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI - ALBO PROFESSIONALE - DOTTORE LAURA TOMASSANI N. 053903 SEZ. A

Il Direttore dei Laboratori
Dott. Giorgio Cardona

Certificato n. 3304/2015 del 01/07/2015

talete spa

Nominativo cliente	Indirizzo	Località
TALETE S.P.A.	VIA GARGANA, 34	01100 VITERBO (VT)

Prelievo eseguito da	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione	ID EDP
Personale Laboratorio Talete				2925/2015	2925/2015

Descrizione campione / Etichetta	Data prelievo	Controllo effettuato da	Data controllo
	29/06/2015	BELARDI ANDREA	29/06/2015

Motivo	Tipo contenitore	Numero
Analisi di routine	BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO	1

Campione prelevato presso

SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Piazza Garibaldi - CHIA - RETE CHIA

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
148	Arsenico (As)	EPA 6020A/2007	10		5	µg/l

Giudizio

Il campione di acqua in oggetto risulta chimicamente potabile.

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato. Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione

Il Direttore dei Laboratori
Dott. Giorgio Cardona

DOTTORE LAURA AGUILANI N. 053903 SEZ. A

Certificato n. 3305/2015 del 01/07/2015

talete spa

Nominativo cliente	Indirizzo	Località
TALETE S.P.A.	VIA GARGANA, 34	01100 VITERBO (VT)

Prelievo eseguito da	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione	ID EDP
Personale Laboratorio Talete				2929/2015	2929/2015

Descrizione campione / Etichetta	Data prelievo	Controllo effettuato da	Data controllo
	29/06/2015	BELARDI ANDREA	29/06/2015

Motivo	Tipo contenitore	Numero
Analisi di routine	BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO	1

Campione prelevato presso

SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Piazza San Paolo della Croce - S. EUTIZIO - RETE S. EUTIZIO

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
148	Arsenico (As)	EPA 6020A/2007	10		4	µg/l

Giudizio

Il campione di acqua in oggetto risulta chimicamente potabile

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato. Il certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI - ALBO PROFESSIONALE - DOTTORE LAURA AQUILANI N. 053993 SEZ. A

Il Direttore dei Laboratori
Dott. Giorgio Cardona

Certificato n. 3306/2015 del 01/07/2015

talete spa

Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA GARGANA, 34		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 2932/2015	ID BDP 2932/2015
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 29/06/2015	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 29/06/2015
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Strada Montagna (Via San Giorgio)- RETE CICELLE					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
148	Arsenico (As)	EPA 6020A/2007	10		3	µg/l

Giudizio

Il campione di acqua in oggetto risulta chimicamente potabile.

I risultati del presente certificato sono relativi al campione analizzato. Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI ALBO PROFESSIONALE DOTTORE LAURA ADRIANI

Il Direttore dei Laboratori
Dott. Giorgio Cardona

Certificato n. 3307/2015 del 01/07/2015

talete spa

Nominativo cliente	Indirizzo	Località
TALETE S.P.A.	VIA GARGANA, 34	01100 VITERBO (VT)

Prelievo eseguito da	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione	ID BDP
Personale Laboratorio Talete				2935/2015	2935/2015

Descrizione campione / Etichetta	Data prelievo	Controllo effettuato da	Data controllo
	29/06/2015	BELARDI ANDREA	29/06/2015

Motivo	Tipo contenitore	Numero
Analisi di routine	BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO	1

Campione prelevato presso

SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Via dei Castagni 1 (chiesa San Giorgio) - RETE S. GIORGIO

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
148	Arsenico (As)	EPA 6020A/2007	10		4	µg/l

Giudizio

Il campione di acqua in oggetto risulta chimicamente potabile.

Il presente certificato scientifico al campione analizzato può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI ALBO PROFESSIONALE DOTTORE LAURA AQUILANI N. 053903 SEZ. A

Direttore del Laboratori
Dott. Giorgio Cardona